



КНМ 38220061000200748295 от 13.09.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 40-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10, тел. 41-55-79

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 135/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду «Ручеек»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Братска и
Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А.
№ 135 от «25» ноября 2022 года
в период с «01» декабря 2022 г. по «14» декабря 2022 г.

Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору
Чикановым Антоном Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана
плановых проверок на 2022 год на объекте на объекте муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ручеек» по адресу: 665748,
Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, пер. Школьный, д. 8
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заведующий
МКДОУ детский сад «Ручеек» Толкачева Марина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки первой младшей группы (левая часть здания)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;</p> <p>Статья 2. Основные понятия</p> <p>48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;</p> <p>49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</p> <p>Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</p> <p>Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре</p> <p>1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <p>1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;</p> <p>2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;</p> <p>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p> <p>3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:</p> <p>1) из помещений первого этажа наружу:</p> <p>а) непосредственно;</p> <p>б) через коридор;</p> <p>в) через вестибюль (фойе);</p> <p>г) через лестничную клетку;</p> <p>д) через коридор и вестибюль (фойе);</p> <p>е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;</p>	04.12.2023	

		<p>3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.</p> <p>4.2.14 Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.</p> <p>4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено.</p> <p>4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 мСП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.</p> <p>4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p> <p>Не нормируется направление открывания дверей для:</p> <p>а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;</p> <p>б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);</p> <p>в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;</p> <p>г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;</p> <p>д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны ІА, ІБ, ІГ, ІД, ІА);</p> <p>е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.</p>		
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки второй младшей группы (левая часть здания)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;</p> <p>Статья 2. Основные понятия</p> <p>Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре</p> <p>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.</p> <p>4.2.14 Если с этажа (части этажа) требуется устройство</p>	04.12.2023	

		<p>не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.</p> <p>4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено.</p> <p>4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.</p>	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений старшей группы (правая часть здания).	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;</p> <p>Статья 2. Основные понятия</p> <p>Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре</p> <p>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.</p> <p>4.2.14 Если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.</p> <p>4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено.</p> <p>4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.</p>	04.12.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор
г. Братска и Братского района по пожарному надзору
Чиканов Антон Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » декабря 2022 г.

(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730123

Владелец Толкачева Марина Владимировна

Действителен с 21.06.2024 по 21.06.2025